

秦皇岛港股份有限公司岸电设施信息表

序号	码头单位	泊位	容量	电压等级	接口标准	靠泊方式	安装方式	备注
1	六公司	301#	1250kVA	6.6kV 60Hz 或6kV 50Hz	符合 IEC80005-1 标准的插座 每个泊位1个	右舷	明装式	一拖三
2	六公司	302#				右舷	明装式	
3	六公司	303#				右舷	明装式	
4	七公司	704#	1250kVA			右弦	明装式	一拖四
5	七公司	705#				左弦	明装式	
6	七公司	706#				左舷	暗装式	
7	七公司	707#				右舷	暗装式	
8	七公司	708#	1250kVA			右弦	明装式	一拖二
9	七公司	709#				右舷	暗装式	
10	九公司	901#	1250kVA			右舷	暗装式	一拖四
11	九公司	902#				右舷	暗装式	
12	九公司	903#				右舷	暗装式	
13	九公司	906#				左舷	暗装式	
14	九公司	904#	1250kVA			右舷	暗装式	一拖二
15	九公司	905#				左舷	暗装式	

备注：1、七公司709#泊位具备一台低压移动箱变，可将高压岸电转换为低压使用，电压等级：0.44kV 60Hz或0.4kV 50Hz，接口标准符合国标250A×4及350A×3。
2、所有岸电设施均已检测合格。